



OB.NR.15 - STACJA DMUCHAW -
ELEWACJA ROZDZ. RZ1-nn 400/230kV





- WYKAZ TABLICZEK OPISOWYCH
- 1. WYŁ. GŁÓWNY 1WG
 - 2. ZALĄCZONY
 - 3. ZALĄCZ
 - 4. WYŁĄCZ
 - 5. RESET WYŁĄCZNIKA BEZPIECZEŃSTWA
 - 6. DMUCHAWA 15.D1
 - 7. DMUCHAWA 15.D2
 - 8. DMUCHAWA 15.D3
 - 9. PRZEPUSTNICE 9.PR1 i 9.PR2
 - 10. MIESZADŁO 9.M1
 - 11. MIESZADŁO 9.M2
 - 12. MIESZADŁO 9.M3
 - 13. MIESZADŁO 9.M4
 - 14. OBWODY POTRZEB WŁASNYCH

Uwaga
1. Konstrukcja rozdzielnicy
IP 55, 230/400V.
Seperacja – forma 3a (zestaw – 6 szaf)



SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA TN-C-S

Wykonawca:  Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o. 01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3		Zamawiający:  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie ul. 15 Pułku Piechoty "Wilków" 3, 08-530 Dęblin		
PROJEKTANT: mgr inż. Arkadiusz Włodarczyk INSTALACJE_AKPIA	Podpis:	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie		
OPRACOWAŁ: Urządca Ciepłota-Sztudniak INSTALACJE_ELEKTRYCZNE	Podpis:			
PROJEKTANT: mgr inż. Magda Kozłowska upr. nr 158/DOŚ/10	Podpis:	OB.NR.15 STACJA DMUCHAW -		
OPERAWEZAJĄCY: inż. Bogumił Kozłowski upr. nr 137/01/DUW	Podpis:	WIDOK FRONTU Rozdzielniczy RZ1-nn 400/230kV		
Data: LUTY 2015	Stadium:	Skala: ELEKTRYCZNA I AKPIA	Nr archiwizacji: -	Nr rysunku: EA-09